



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Юридический адрес: ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038

Почтовый адрес: ул. Советская, д. 191, Тамбов, 392684

Телефон/Факс: (4752) 45-17-42

E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru

<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов,
(место составления акта)

16 августа 20 18 г.
(дата составления акта)
17 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ ТЗ/193-3572

По адресу/адресам: 392020, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Пензенская, 62
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Ростехнадзора от 07 августа 2018 г. № ТЗ/193-3572 Перуновского Николая Николаевича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образовательного «Центр вне-
школьной работы» т. 8(4752) 49-26-10, e-mail:centr-tambov@mail.ru ИНН 6831008507, ОГРН
1026801161067

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/14 час с 15.08.2018 г. по 16.08.2018 г.

« 15 » августа 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Продолжи- 7 часов
тельность

« 16 » августа 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Продолжи- 7 часа
тельность

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/14 час
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
 директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Бочарова Татьяна Анатольевна ✓ 15.08.2018 г. 9⁰⁰
 (заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Лосев Сергей Васильевич государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал (а):

Бочарова Татьяна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
 Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выполнения предписания от 21.02.2018 г. № ТЗ/193-667 установлено муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» при эксплуатации электроустановок

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	Ответственный за электрохозяйство не организовал: разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок; Инструктирование, безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала; своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок; проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п. п.1.2.6	Срок 23.05.2018 г. Выполнено Приложение №1

2	Не разработан график ППР на 2018 г.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.1.6.1	Срок 23.05.2018 г. Выполнено Приложение №2
3	Не предоставлен перечень документов: журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи,	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.1.8.2.	Срок 23.05.2018 г. Выполнено Приложение №3
4	Не предоставлены акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем;	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.1.8.1	Срок 23.05.2018 г. Выполнено Приложение №4
5	Не предоставлены паспорта, на КЛ, документацию, диспетчерский номер или наименование	Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 20.05.2003 г. №187 п. 2.4.2, п.2.2.45	Срок 23.05.2018 г. Выполнено Приложение №5
6	Не представлена: на рабочем месте электротехнического персонала, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) следующая документация: журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал выдачи и возврата ключей от электроуста-	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.1.8.9	Срок 23.05.2018 г. Выполнено Приложение №6

	<p> новок; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнал учета электрооборудования; кабельный журнал. На рабочих местах не представлена следующая документация: списки работников: - имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единого осмотра; - имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; - которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего; бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках; перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; однолинейная схема электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования; список работников, имеющих право отдавать оперативные распоряжения; журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок; инструкция по предотвращению и ликвидации аварий; </p>		
7	<p>Не проведены паспорта на заземляющие устройства.</p>	<p> Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145)п.2.7.15 </p>	<p> Срок 23.05.2018 г. Выполнено Приложение №7 </p>

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
	Не выявлено	

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
	Не выявлено	

факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля от 21.02.2018 г. № ТЗ/193-667 со сроком устранения 23.05.2018 г.

выполнено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, (заполняется при проведении выездной проверки):

внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Приложения в количестве 7-ми.

Подпись лица, проводившего проверку:
Государственный инспектор



Лосев С.В.

(Подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Бочарова Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” августа 20 18 г.

(Подпись)

